

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«КРАСНОЩЕКОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»**

658340 Алтайский край, Краснощёковский район, с. Краснощёково, ул. Ленина, 134
ОГРН 1112256000834, ИНН/КПП 2251005135/225101001

Приказ № 12

с. Краснощёково

12.01.2026 г.

**О проведении тренировок на
котельных и тепловых сетях**

В соответствии со ст. 10 ч. 2 Федерального закона № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Постановлением Правительства России от 26.08.2013 № 730 «Об утверждении Положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах» и Рекомендациями по разработке планов локализации и ликвидации аварий на взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектах, утвержденных Приказом Ростехнадзора от 26.12.2012 № 781, в целях обеспечения готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий и пожаров на опасном производственном объекте (I, II и III классов опасности),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить график проведения противоаварийных и противопожарных тренировок по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварий и пожаров на объектах теплоснабжения на 2026 год (Приложение № 1).
2. Руководителем подготовки и проведения тренировки назначить главного инженера Реутова И.В.
3. Главному инженеру Реутову И.В.:
 - 3.1. провести учебно-тренировочные занятия по готовности персонала к действиям в случае возникновения аварий на объектах теплоснабжения в соответствии с утвержденным графиком.
 - 3.2. представить отчет по проведению тренировок в срок до 01.07.2026 г. - за первое полугодие и до 01.11.2026 г. - за второе полугодие.
6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор



И.В. Холодулин

С приказом ознакомлены



И.В. Реутов

Приложение № 1

К приказу от 12.01.2026 г. № 12

Утверждаю:

Директор МУП «Краснощековские
водопроводные сети»

И.В. Холодулин

« 12 » января 2026 г.

ГРАФИК

проведения противоаварийных и противопожарных тренировок для персонала
на 2026 г.

№ п/п	Темы противоаварийных тренировок	Квартал				Лицо, ответственное за проведение тренировок
		I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6	7
1	Аварийная остановка котла, вследствие аварии на теплопроводе		*			Главный инженер
2	Действия персонала при замыкании контакта пускателя на сетевом насосе		*			Главный инженер
3	Аварийная остановка котла, вследствие выхода из строя дымососа котла				*	Главный инженер
4	Действие персонала при обрыве цепи транспортера углеподачи				*	Главный инженер

Главный инженер

И.В. Реутов

Согласовано:

Начальник отдела по ЖКХ
и оперативным вопросам
Администрации Краснощёковского района

В.Н. Григоренко

**Муниципальное унитарное предприятие
«КРАСНОЩЁКОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»**

658340, Алтайский край, Краснощёковский р-н, с. Краснощёково, ул. Ленина, 134

тел/факс. (38575) 22-1-06

ИНН:2251005135 КПП:225101001 ОГРН:1112256000834

Отчет

о проведении противоаварийных тренировок

МУП «Краснощёковские водопроводные сети».

Во исполнение приказа директора от «12» января 2026 года №12 «О проведении тренировок на котельных и тепловых сетях» на объектах: Котельная ЦК находящейся по адресу: с. Краснощёково, ул. Калинина, 46Б проведена тренировка.

Мероприятия проводились в соответствии с утвержденным директором МУП КВС планом проведения тренировки.

В период подготовительного этапа проводились теоретические и практические занятия со всеми категориями сотрудников и проверка систем автоматической противопожарной защиты, а также устранение аварийных работ на котельных и тепловых сетях.

При проведении тренировки было имитировано аварийная остановка котла, вследствие аварии на теплопроводе в помещении Котельной ЦК 10 апреля 2026г. в 10 ч. 25 мин. сработала аварийная сигнализация. Понижение давления на теплопроводе было обнаружено машинистом котельной, которым были предприняты действия:

- а) прекращена подача топлива;
- б) было удалено горящее топливо из топки;
- в) после прекращения горения в топке открыли на некоторое время дымовую заслонку;
- г) отключил котел от главного паропровода;
- д) выпустил пар через приподнятые предохранительные клапаны или аварийные выхлопные вентили.

В 10 ч. 30 мин. машинист котельной передал сообщение об аварии главному инженеру и зафиксировал время аварии в оперативном журнале.

На устранение аварии была направлена аварийная бригада в количестве 5 человек, количество единиц задействованных для устранения ЧС, 2 единицы техники - трактор МДСУ 1000 и УАЗ .

В 13 ч. 45 мин. установили место порыва, перекрывая запорную арматуру по участкам, тем самым выявив участок возникновения порыва который находился по адресу с. Краснощёково ул.Ленина 109А.

10 апреля 2026г 14.25 работы аварийная бригада были проведены сварочные работы. В 15 ч. 10 мин. работы закончены на аварийном участке. Запуск котла осуществлен в соответствии с инструкцией о запуске котла.

Руководителем тренировки подведены итоги проведения тренировки.

Директором МУП «Краснощёковские водопроводные сети» отмечено, что итоги тренировки в целом положительные, все цели и задачи тренировки достигнуты.

Директор



Холодулин И.В.