

**Муниципальное унитарное предприятие
«КРАСНОЩЁКОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»**

658340, Алтайский край, Краснощёковский р-н, с. Краснощёково, ул. Ленина, 134

тел/факс. (38575) 22-1-06

ИНН:2251005135 КПП:225101001 ОГРН:1112256000834

12.05.2026г.

с. Краснощёково

**Акт
проведения гидравлических испытаний (опрессовки) тепловых сетей
МУП «Краснощёковские водопроводные сети»**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", во исполнение приказа Директора от «30» апреля 2026года №35 «О проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях» на объектах:

- тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: с. Краснощёково, ул. Садовая, 15а;

Испытания проводились в соответствии с утвержденным директором МУП КВС графиком.

Испытание проведено пробным давлением **Р 5,0 кгс/см² (Мпа)** в течение 10 минут.

При внешнем осмотре течей, видимых деформаций, свищей и других дефектов не обнаружено.

Мы, ниже подписавшиеся, представители организации МУП «Краснощёковские водопроводные сети»:

Директор – Холодулин И.В.

Главный инженер – Реутов И.В.,

Энергетик – Тренин Р.И.;

Электрогазосварщик – Холодулин М.В.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей централизованного отопления по адресу: тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: с. Краснощёково, ул. Садовая, 15а;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Тепловые сети выдержали гидравлические испытания на прочность и плотность и признаются пригодными к эксплуатации в отопительный период 2026–2027 гг.

Состав комиссии:

Директор _____ Холодулин И.В.,

Главный инженер _____ Реутов И.В.;

Энергетик _____ Тренин Р.И.;

Электрогазосварщик _____ Холодулин М.В.



**Муниципальное унитарное предприятие
«КРАСНОЩЁКОВСКИЕ ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ»**

658340, Алтайский край, Краснощёковский р-н, с. Краснощёково, ул. Ленина, 134

тел/факс. (38575) 22-1-06

ИНН:2251005135 КПП:225101001 ОГРН:1112256000834

12.05.2026г.

с. Краснощёково

Акт

**проведения гидравлических испытаний (опрессовки) тепловых сетей
МУП «Краснощёковские водопроводные сети»**

В соответствии с Приказом Минэнерго России от 14.05.2025 N 511 "Об утверждении Правил технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок", во исполнение приказа Директора от «30» апреля 2026года №35 «О проведении гидравлических испытаний на тепловых сетях» на объектах:

- тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: с. Краснощёково, ул. Калинина, 46Б;

Испытания проводились в соответствии с утвержденным директором МУП КВС графиком.

Испытание проведено пробным давлением **Р 5,0 кгс/см² (Мпа)** в течение 10 минут.

При внешнем осмотре течей, видимых деформаций, свищей и других дефектов не обнаружено.

Мы, ниже подписавшиеся, представители организации МУП «Краснощёковские водопроводные сети»:

Директор – Холодулин И.В.

Главный инженер – Реутов И.В.,

Энергетик – Тренин Р.И.;

Электрогазосварщик – Холодулин М.В.

Составили настоящий акт о том, что в нашем присутствии произведены гидравлические испытания трубопроводов тепловых сетей централизованного отопления по адресу: тепловые сети от котельной, расположенной по адресу: с. Краснощёково, ул. Калинина, 46Б;

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: На основании осмотра установлено, что система запитана снижением давления в сети не наблюдается, запорная арматура в исправном состоянии и готова для эксплуатации в отопительный период 2026-2027г.г.

Состав комиссии:

Директор _____ Холодулин И.В.,

Главный инженер _____ Реутов И.В.;

Энергетик _____ Тренин Р.И.;

Электрогазосварщик _____ Холодулин М.В.

